

重大な消防法令違反のある対象物一覧

【飯塚市】

	防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容等			
			指摘事項	根拠法令	公表日	その他
1	デイサービス おはな飯塚	飯塚市潤野1191番地1	スプリンクラー設備未設置 自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項 消防法施行令第12条 消防法施行令第21条	平成30年5月8日	
2	住宅型有料老人ホームいこい	飯塚市南尾字弓田133番地65	スプリンクラー設備未設置	消防法第17条第1項 消防法施行令第12条	平成30年5月17日	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						